

Városfejlesztési Bizottság
e l n ö k é t ő l

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2009. május 27-i ülésére


T á r g y: Szakáts-kert elektromos hálózatbővítés

A bizottság 2009. május 14-i ülésén tárgyalta fenti napirendet és 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadta a főépítész 2009. áprilisi előterjesztésének határozati javaslatát:

**Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága a mellékelt helyszínrajz szerinti 2-es nyomvonalvezetést javasolja. (Kossuth-Tompa-Vécsei utca)
A bizottság javasolja a mintegy 500 ezer Ft-nyi többletköltség vállalását és a nagyobb vezeték megrendelését.**

**Felelős: Jegyző
Határidő: folyamatos**

Göd, 2009. május 17.


Kovacsik Tamás
VfB elnök

ELŐTERJESZTÉS
A Városfejlesztési Bizottság Bizottság 2009. májusi ülésére

Tisztelt Bizottság!

A Búzaszem iskola elektromos hálózatfejlesztést rendelt meg az ELMÜ-től.

Az ELMÜ által javasolt nyomvonal (A mellékelt helyszínrajzon az 1-es nyomvonal, föld alatti kábellel) a Kossuth utca nyugati szakaszának terepviszonyai miatt (rézsű + mély szikkasztó árok) túl nagy munkaárok válna szükségessé. A Kossuth utca frissen aszfaltozott, rendezett utca.

A helyszíni bejáráson kialakult alternatív nyomvonalon (2-es változat) a Tompa és Vécsei utcákon jutna el a Szakács-kertig a vezeték. Ez a mellékelt vázlat szerint néhány méterrel hosszabb ugyan, de semmilyen terepakadály vagy értékes növényzet nincs a nyomvonalon. A Vécsei utcában a Szakács-kert felőli oldalon egyáltalán nem érintene magántulajdonú ingatlant, füves területen lenne végezhető a munka. A Tompa utca földút, a Vécsei utca rossz állapotú mart aszfalt.

A jelenlegi bővítés kizárólag az iskola szükségletét fedezné, felmerül a kérdés, hogy a Szakács-kert fennmaradó részének a hasznosításához szükséges bővítést egyidejűleg ne rendeljük-e meg. Ez, az előzetes tájékoztatásunk szerint a következő plusz költséggel járna:

Búzaszem iskola igénye 4 x 150 kábel (1.700 Ft/m +Áfa)
Plusz igény 4 x 240 kábel (2.730 Ft/m +Áfa)

A többletköltség tehát mintegy 1030 Ft/m + Áfa lenne, + a külön mérőóra.

Határozati javaslat

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága a mellékelt helyszínrajz szerinti 2-es nyomvonalvezetést javasolja. (Kossuth-Tompa-Vécsei utca)


A bizottság javasolja a mintegy 500 ezer Ft-nyi többletköltség vállalását és a nagyobb vezeték megrendelését.

Felelős: jegyző

Határidő: folyamatos


Göd, 2009. április.


Tarjányi Judit
Főépítész



Készítette: Földmérőszolgálat
 Dátum: 2009. május 07.
 Lapméret: A4 x 1 levél
 Miskolc, 2009. május 07.

Államnévvel



1 : 2500



ÉRTELMEZŐ